


# Red MT ENDE SISTEMA COBIJA




Obra: TM-13-004-EL-02 SSGG EL Esquema eléctrico: TM Descripción de la obra: SERVICIOS GENERALES Potencia demandada: 32.37 kW
---


PRF1  
limp 100kA (10/350)  
In 100kA (8/20)  
Up 1,5 kV  
Uc 440 V

PRD65  
I<sub>max</sub> 65kA (8/20)  
I<sub>n</sub> 20kA  
U<sub>p</sub> 1,5 kV  
U<sub>c</sub> 440 V

PR08  
I<sub>max</sub> 8kA (8/20)  
I<sub>n</sub> 2,5kA  
U<sub>p</sub> 1,1 kV  
U<sub>c</sub> 440 V



VER PLANO EL-06



VER PLANO EL-07

[illegible]