

ACLARACION A LAS CONSULTAS ESCRITAS A LA EXPRESION DE INTERES: ENDE N° CDCPP-ENDE-2019-116 (SEGUNDA INVITACIÓN)

REFACCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO EHIDROSANITARIO DEL CAMPAMENTO PERTENECIENTE ALPROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA

Consulta 1

TELMECON S.R.L. :Viendo el pliego, se pudo constatar que no está clara la información en el tema de poder usar algún predio del campamento mencionado y poder hospedarse en los predios si nos pueden dar un ambiente y así poder habilitarlo de tal manera que la empresa pueda hospedarse en la misma.

Ya que por tal hecho la población más cercana, se encontraría a una hora de distancia, siendo que la misma por la distancia a dicho campamento complica en cierta manera el desenvolvimiento del mencionado proyecto como también el incremento del presupuesto.

Respuesta:

El costo por alojamiento u hospedaje está contemplado en el precio referencial. El proponente debe considerar como parte de su gasto dentro su propuesta económica.

Para alojamiento se tiene las siguientes poblaciones y zonas de alojamiento turístico:

- Población Quetena Chico (671066.33 E, 7544802.78 N – UTM WGS 84 Zona19K)
- Huayllajara (621986.37 E, 7537446.30 N – UTM WGS 84 Zona19K)
- Laguna Colorada (621812.10 E, 7547532.42 N – UTM WGS 84 Zona19K)

Consulta 2

Argo Electric: Mediante la presente quiero realizar la siguiente consulta para el presente expresión de interés : CDCPP-ENDE-2019-116 (SEGUNDA INVITACIÓN) - REFACCION Y AMPLIACION DEL SISTEMA ELECTRICO E HIDROSANITARIO DEL CAMPAMENTO PERTENECIENTE AL PROYECTO GEOTERMICO LAGUNA COLORADA.

- Respecto al valor de tierra solicitada que es ≤ 2 Ohm o Cuentan con una medición actual de la tierra que tienen en campamento que pudiesen facilitarnos.

Respuesta: Los valores de referencia se pueden consultar en el plano. Más específicamente cerca el Bloque 1.

El

m