

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

CODIGO: ENDE-LP-2023-005

CUCE: 23-0514-00-1374407-2-1

"CONSTRUCCION DE CASA DE MAQUINAS II PARA GRUPOS GENERADORES DE PLANTA BAHIA – REGIONAL COBIJA GESTION 2023"

SEGUNDA CONVOCATORIA

ACTA DE LA REUNIÓN DE ACLARACIÓN

De acuerdo a lo establecido en el Documento Base de Contratación (DBC) y al cronograma definido en el Formulario 100 publicado en fecha 22 de noviembre de 2023, del proceso de contratación ENDE-LP-2023-005 "CONSTRUCCION DE CASA DE MAQUINAS II PARA GRUPOS GENERADORES DE PLANTA BAHIA – REGIONAL COBIJA GESTION 2023" segunda convocatoria con código CUCE: 23-0514-00-1374407-2-1, Cumpliendo con el Cronograma de actividades se realizó en la ciudad de Cochabamba a horas 15:00 p.m. del día miércoles 29 de noviembre de 2023, en las oficinas de la Empresa Nacional de Electricidad - ENDE, se llevó a cabo la Reunión de Aclaración para lo cual se habilito el enlace: <https://ende.webex.com/meet/ende.sala5>, con la asistencia de representantes de ENDE y representantes de las empresas interesadas.

Se dio inicio al acto con una breve reseña del proceso, de igual manera se agradeció la concurrencia de los representantes de las distintas empresas interesadas.

Posteriormente se dio lugar a la sesión de preguntas y respuestas, de acuerdo al siguiente orden:

- **Consultas realizadas por correo electrónico:**

EMPRESA: SPEED ELECTROSERVICE S.R.L.

PREGUNTA N°1: Mediante la presente solicitamos la ampliación en la fecha de entrega para el proceso ENDE-LP-2023-005 (Segunda Convocatoria) "CONSTRUCCIÓN DE CASA DE MAQUINAS II PARA GRUPOS GENERADORES DE PLANTA BAHÍA – REGIONAL COBIJA GESTIÓN 2023", que según cronograma de plazos se debe realizar hasta el 13 de diciembre del presente año, a fin de contar el tiempo suficiente para presentar una propuesta detallada y competitiva que refleje nuestra capacidad para llevar a cabo el proyecto de acuerdo con sus expectativas.

R. De acuerdo a lo establecido en el cronograma de plazos se mantiene la fecha prevista para la presentación electrónica de propuestas hasta el 13 de diciembre de 2023, horas 09:30 a.m.



• Consultas realizadas en la sala


Empresa: VOLCAN S.A.

PREGUNTA N° 1.- Se nos puede proporcionar más detalle de planos de los siguientes ítems:

N°	ÍTEM	UNID.
47	BARANDAS METÁLICAS SEGÚN DISEÑO	m
48	CUBIERTA METÁLICA, PLANCHA PLEGADA TRAP ZINCALUM N°26 PREPINTADA + ESTRUCTURA METÁLICA (INCL. AISLANTE TÉRMICO- ACÚSTICO E = 10 MM)	m ²
69	PROV. E INST. PUERTA METÁLICA INC. ACCESORIOS	m ²

R.- Se Adjunta detalle de los Ítems 48 y 69 en el Anexo N° 1.


El detalle del ítem n° 47 barandas metálicas según diseño es el siguiente:



PREGUNTA N° 2.- ¿Cuál es la dimensión y la forma del ladrillo de celosía mencionado en el ítem n° 76 muros de celosía para ventilación?

R.- Las dimensiones son:

Alto: 19,5 cm
Largo: 12 cm
Ancho: 19,5 cm
Peso: 2,5 Kg



PREGUNTA N° 3.- ¿Cuál es la dimensión del ítem n° 84 prov. Inst. Espejo con repicero


cerrado de aluminio para baño?

R.- La dimensión aproximada del espejo es de 65 cm x 100 cm el cual cuenta con repicero de un ancho de 12 cm y largo de 65 cm.


Una vez respondidas todas las consultas y aclaraciones, la Reunión de Aclaración concluyó a horas 15:14 p.m. del mismo día, con un participante de la empresa VOLCAN S.A. en sala virtual.

En constancia firman al pie de la presente, los asistentes a la Reunión de Aclaración.


Por ENDE:


Ing. Ingrid Galarza Zeballos
ENDE


Lic. Lilian Saavedra Acosta
ENDE



DETALLE DE PUERTA METÁLICA



CORTE DE PUERTA

ITEM N° 48 PROV. E INST. PUERTA METÁLICA INC. ACCESORIOS