



**EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA GEOTERMICA LAGUNA COLORADA**

**CONVOCATORIA INTERNACIONAL
CONTRATACIÓN DIRECTA CON PROCESO PREVIO
N° CDCPP-ENDE-2018-091**

**INGENIERIA DE DETALLE, SUMINISTRO DE EQUIPOS Y MATERIALES,
CONSTRUCCION CIVIL Y MONTAJE ELECTROMECHANICO, PRUEBAS Y PUESTA EN
MARCHA DEL PROYECTO CONSTRUCCION PLANTA PILOTO GEOTERMICA LAGUNA
COLORADA**

ENMIENDA N° 2

La Empresa Nacional de Electricidad, en conformidad a lo establecido en el Documento de Expresión de Intereses Parte I Información a los Proponentes, Sección I Generalidades, punto 4. Enmienda a la Expresión de Interés, para efectuar la contratación Directa con Proceso Previo N° CDCPP-ENDE-2018-091, determina lo siguiente:

- 1) En el numeral **III ESPECIFICACIONES TÉCNICAS ESPECÍFICAS, PARTE I. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS - EQUIPO ELÉCTRICO Y MECÁNICO**, punto 7.3 Torre de Enfriamiento, se enmienda el segundo párrafo quedando la siguiente redacción:

El equipo debe diseñarse según a las normas del "Cooling Technology Institute" por sus siglas en Ingles CTI. El diseño debe considerar el enfriamiento del fluido al 110 % del flujo a carga máxima de funcionamiento.

23 de agosto 2018

Ing. Richard Alcócer Garnica
Responsable Proceso de Contratación Directa