ENDE
CORPORACIÓN

ENMIENDA N°1

LICITACIÓN PÚBLICA
ENDE-LP-2023-004
PRIMERA CONVOCATORIA
CUCE: 23-0514-00-1366112-1-1

ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTROMECÁNICOS RIBERALTA – GESTIÓN 2023

El presente documento tiene por objeto la realización de la enmienda N°1 tomando en cuenta el numeral 4 ENMIENDAS Y APROBACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN (DBC).

MODIFICACIÓN 1

En el numeral 39. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEL BIEN, en "CONDICIONES GENERALES / LOTE N°2 (pág 25)", se modifica lo siguiente:

Donde dice:

LOTE N° 2				
1	CONTROLADOR DG-Version-A1-A4-A5-C2-D1- I1-N-Q1-T2-EF5-G5-H2-H12.8-J1-M12-M14.6- Y3-DG	AGC-4 MKII	8	Pza.

Debe decir:

LOTE N° 2				
1	CONTROLADOR **(Compatible con AGC-3:** DG-Version-A1-A4-A5-C2-D1- I1-N-Q1-T2-EF5-G5-H2-H12.8-J1-M12-M14.6- Y3-DG**)**	AGC-4 MKII	8	Pza.

MODIFICACIÓN 2

En el numeral 39. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Y CONDICIONES TÉCNICAS REQUERIDAS DEL BIEN, en "CONDICIONES GENERALES / LOTE N°3 (pág 25)", se modifica lo siguiente:

Donde dice:

LOTE N° 3				
1	MEDIDOR DE FLUJO Rango de caudal: 1-40 LPM Conexión a proceso : ½" NPT hembra Precisión: ±0.5% de la lectura Repetibilidad: ±0.03% de la lectura	-	14	Pza.

ENDE
CORPORACIÓN

	Viscosidad del fluido: mayor a 1000 cPs Material del cuerpo: Acero Inoxidable Material de engranajes: Acero Inoxidable Temperatura de operación: -20°C to +80°C Material del sello: NBR Maxima presión de proceso: 70 BAR Grado de protección: IP65 Display: LCD reseteable Alimentación externa: 5-28Vdc Salida: 4 a 20 mA Conexión eléctrica: ½" NP			

Debe decir:

LOTE N° 3				
1	MEDIDOR DE FLUJO Rango de caudal: 1-40 LPM Conexión a proceso : ½" NPT hembra Precisión: ±0.5% de la lectura Repetibilidad: ±0.03% de la lectura Material del cuerpo: Acero Inoxidable Material de engranajes: Acero Inoxidable Temperatura de operación: -20°C to +80°C Material del sello: NBR Maxima presión de proceso: 70 BAR Grado de protección: IP65 Display: LCD reseteable Alimentación externa: 5-28Vdc Salida: 4 a 20 mA Conexión eléctrica: ½" NP **Fluido a medir: diésel, tipo D2**	-	14	Pza.

Ing. Guillermo Morales Rainoff
RESPONSABLE DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN (RPC)

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ing. Mario Cesar Ayma Rodriguez
JEFE UNIDAD GENERACIÓN
UGEN - DOSE
ENDE

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD
Ing. Edgar Rodriguez Echeverria
CORDINADOR DOMINIUM DE LÍNEA
UGEN - DOSE
ENDE

ENDE CORPORACIÓN

ESTADO PLURINACIONAL DE BOLIVIA

EMPRESA NACIONAL DE ELECTRICIDAD

ACTA DE REUNIÓN DE ACLARACIÓN DEL DOCUMENTO BASE DE CONTRATACIÓN
Licitación Pública: N° ENDE-LP-2023-004
Primera Convocatoria

OBJETO DE LA CONTRATACIÓN: ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTROMECÁNICOS RIBERALTA – GESTIÓN 2023

CUCE: 23-0514-00-1366112-1-1

En la ciudad de Cochabamba, el día martes 19 de septiembre del año 2023, a horas 10:00 a.m. en la fecha y hora establecidas en la convocatoria, en conformidad al Decreto Supremo N° 0181 y sus modificaciones, en la sala de la Unidad Administrativa de la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE, se reunieron en Acto Público, con el objeto de llevar adelante la reunión de aclaración del proceso de contratación **ENDE-LP-2023-004** de **"ADQUISICIÓN DE REPUESTOS ELECTROMECÁNICOS RIBERALTA – GESTIÓN 2023".**

Se contó con la presencia de representantes de la Empresa Nacional de Electricidad – ENDE y Empresas Proponentes de acuerdo al siguiente detalle:

REPRESENTANTES DE LA ENTIDAD CONVOCANTE:

N°	NOMBRE	ENDE
1.	Lic. Angélica Zambrana Monduela	Unidad Administrativa
2.	Lic. Marcelo Mauricio Grandillert Antezana	Unidad Administrativa
3.	Ing. Edgar Rodríguez Echeverría	Unidad Solicitante
4.	Ing. Mario Cesar Ayma Rodríguez	Unidad Solicitante

EMPRESAS PARTICIPANTES:

N°	EMPRESA	NOMBRE	Participación
1	----------	**José Luis Barrios**	**Virtual** mediante enlace WEBEX: https://ende.webex.com/meet/ende.sala5.

El Sr. José Luis Barrios se encontraba presente en la sala virtual, sin participación alguna, se desconoce a que empresa representaba.

De conformidad a lo establecido en la convocatoria, las actividades previas al presente acto público fueron las siguientes:

CONSULTAS ESCRITAS

Mediante correo electrónico, los siguientes proponentes realizaron las consultas que a continuación se detallan:

PROVEEDOR: PROSERTEC INGENIERA (Consultas realizadas por Joaquín Añez Aguilera- Gerente de Ventas)

CONSULTA 1:

Con respecto al Lote # 2 Controlador. Cuál es la marca del controlador?

Respuesta.- Compatible con AGC-3.

CONSULTA 2:

Con respecto al Lote # 3 Medidores de flujo. Cuál es el fluido a medir?

Respuesta.- Fluido a medir: diésel.

CONSULTA 3:

Con respecto al Lote # 3 Medidores de flujo. Los medidores son tipo Rotativos o Turbina?

Respuesta.- El proveedor puede ofertar el que cumpla con las especificaciones técnicas.

PROVEEDOR: FLUICONST (Consulta realizada por Mariela Lía- Asesora Técnica Comercial)

CONSULTA 1:

En relación con el Ítem 2 queremos saber cuál es la Marca del grupo de generador

Respuesta.- La marca de grupo generador es Caterpillar (3516B).

CONSULTA 2:

En relación con el ítem 3 queremos que nos proporcionen más información.

Respuesta.- Toda la información relacionada al Lote 3 se encuentra en el Documento Base de Contratación (DBC).

PROVEEDOR: SMART CONTROL (Consulta realizada por Luis Moore)

CONSULTA 1:

Lote #3, Medidor de Flujo:

¿Cuál es el fluido de proceso para el que será utilizado el medidor?

Respuesta.- Fluido a medir: diésel

Llevada a cabo la **reunión de aclaración** no se tuvieron más consultas respecto al proceso de contratación.

Finalmente, de acuerdo al cronograma de plazos publicados en el Documento Base de Contratación (DBC), se ha llevado a cabo la reunión de aclaración, concluido el acto, la enmienda a realizarse será publicada en el SICOES para que sea tomada en cuenta en la elaboración de sus propuestas.

Lic. Angélica Zambrana Monduela
UNIDAD ADMINISTRATIVA

Lic. Marcelo Mauricio Grandillert Antezana
UNIDAD ADMINISTRATIVA

Ing. Edgar Rodríguez Echeverría
UNIDAD SOLICITANTE

Ing. Mario César Ayma Rodríguez
UNIDAD SOLICITANTE