







SECCIÓN A-A
1:10




SECCIÓN B-B
1:10




SECCIÓN C-C
1:10



SECCIÓN D-D
1:10



SECCIÓN E-E
1:10



SECCIÓN F-F
1:10

NOMENCLATURA

N.T.A.= NIVEL TOPE ACERO
N.T.C. = NIVEL TOPE CONCRETO
N.T.T. = NIVEL TOPE TERRENO
N.D.C. = NIVEL DESPLANTE CIMENTACIÓN

NOTAS:

- DIMENSIONES EN MILIMETROS.
- NIVELES EN METROS.
- CONCRETO $f_c=31$ N/mm².
TIPO DE EXPOSICIÓN FZ-S0-W0-C1.
- ACERO DE REFUERZO ASTM A615 Gr60
($f_y=420$ MPa).
- MALLA ELECTROSOLDAD A185
($f_y=500$ MPa).
- TODAS LAS CIMENTACIONES SE APOYARAN
EN UNA PLANTILLA (CONCRETO DE LIMPIEZA)
DE 60mm DE ESP. $f_c=15$ N/mm², Y UNA CAPA
DE MORTERO DE NIVELACIÓN DE 20mm.
- LOS EMBEBIDOS SERAN DE ACERO ASTM A36.
- LOS ANCLAJES SERAN ASTM F1554
Y LAS TUERCAS SERAN ASTM F563.
- RECUBRIMIENTO DE CIMENTACIONES
Y PILARES 40/50 mm.
- VER NOTAS GENERALES EN PLANO:
I900004-CI-PLO-0015_001_Rev A NOTAS GENERALES

COMENTARIO 1

EN EL CRUCE DE CANALIZACIONES CON VIALES,
SE SUSTITUIRA LA ARENA POR HORMIGÓN DE LIMPIEZA

REVISIONES						PLANOS DE REFERENCIAS		 		 Empresa Nacional de Electricidad CORPORACIÓN <th>Proyecto</th> <th>PLANTA PILOTO GEOTÉRMICA</th> <th>PLANO Nº</th> <th rowspan="2">  REVISION </th>		Proyecto	PLANTA PILOTO GEOTÉRMICA	PLANO Nº	 REVISION
REV.	FECHA	DESCRIPCION	DIB.	REV.	APR.	PLANO Nº	DESCRIPCION					Nombre	LAGUNA COLORADA	1900004-CI-PLO- 0043_002	
A	10.02.2020	PRIMERA EMISION	B.M.P.S.	S.B.M.	A.E.M.	I900004-CI-PLO-0043_001_Rev A	PLANTA GENERAL ALUMBRADO, CCTV E INTRUSION			LAMINA:	CANALIZACION INSTALACIONES	Nº DE SECUENCIA:	2 DE 3		
											SECCIONES TIPO	ESCALA:	1:10		
												FECHA:	10/02/2020		
												CAD:	10/02/2020		
													INGENIERIA CIVIL		